

Філіял дзяржаўнай установы
«Дзяржаўны энергетычны і
газавы нагляд»
па Магілёўскай вобласці

**МАГІЛЁўСКАЕ МІЖРАЁННАЕ
АДДЗЯЛЕННЕ**
Быхаўская раённая энэргагазінспекцыя

вул. Савецкая, 66, 213320, г.Быхаў
тэлефон/факс (8-02231) 5-66-16
сайт: <http://gosenergogaznadzor.by/>
УНП 193226714
Р/р. BY95AKBB30151055815287000000
у ААТ «ААБ Беларусбанк»
БІК АКBBBY2X

04.08.2020 № 176

на № _____ ад _____

О поверке технических манометров

Филиал государственного учреждения
«Государственный энергетический и
газовый надзор»
по Могилёвской области

**МОГИЛЁВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ**
Быховская районная энэргагазінспекцыя

ул. Советская, 66, 213320, г.Быхов
телефон/факс (8-02231) 5-66-16
сайт: <http://gosenergogaznadzor.by/>
УНП 193226714
Р/сч. BY95AKBB30151055815287000000
в ОАО «АСБ Беларусбанк»
БИК АКBBBY2X

Руководителю

Техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь, контроль за исполнением которых возложен на органы Госэнергогазнадзора, установлены требования о необходимости периодического проведения поверки технических манометров, используемых организациями - потребителями тепловой энергии и установленных на трубопроводах и оборудовании в системах теплоснабжения (центральные и индивидуальные тепловые пункты, отопление, горячее водоснабжение, теплоснабжение вентиляции и др.). Данные системы (за исключением находящихся у них оборудования и трубопроводов поднадзорных Госпромнадзору) не входят в сферу государственной метрологии согласно "Перечню областей в сфере законодательной метрологии, в которых применение средств измерений допускается после их поверки с установленной периодичностью (межповерочным интервалом) юридическими лицами, входящими в государственную метрологическую службу", утвержденному постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 16 марта 2007 г. № 17.

В соответствии со ст. 25 Закона Республики Беларусь "Об обеспечении единства измерений" (далее - Закон) периодичность осуществления поверки средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии, устанавливается юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами, применяющими эти средства измерений.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п.11.3 ТКП 459-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей», требований заводов-изготовителей теплотехнического оборудования по недопущению превышения максимально-допустимого давления в оборудовании и на основании статистических сведений по эксплуатации и прохождению поверки манометров вашего предприятия Вам

необходимо распорядительным документом внести изменения в руководства (инструкции) по эксплуатации систем теплоснабжения (тепловых пунктов), в которых самостоятельно определить обоснованные сроки проведения проверок технических манометров (рекомендовано один раз в три года) кроме манометров, установленных на подающих трубопроводах в системах теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения, теплоснабжения вентиляции), где межповерочный интервал должен соответствовать требованиям завода-изготовителя технического манометра.

Начальник Быховской
районной энергогазинспекции



Гернеза Б.А.